

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Город детства»
(МБДОУ детский сад «Город детства»)**

5 микрорайон, строение 9, г.Лянтор, Сургутский район,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 628449
Тел./факс: 8(34638) 22348, 21993, e-mail: gorod-detstva86@mail.ru
ОКПО 29935527 ОГРН 1138617000895 ИНН/КПП 8617031853/861701001
департамент финансов администрации Сургутского района (МБДОУ д/с «Город детства») р/с
40701810300003000014 л/с 015.14.710.4 БИК 047144000 РКЦ г. Сургут г. Сургут

«20» декабря 2023 г. №510

Начальнику ТОУ
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре
в г.Сургуте и Сургутском районе
Н.П.Шипулиной

В ответ на предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 28.11.2023 , в рамках проведенного профилактического визита МБДОУ детский сад «Город детства», в лице и.о.заведующего Гаджиевой К.С., направляет следующую информацию:

№ п/п	Содержание предписания	Проведенные мероприятия	Срок исполнения
1	При проведении профилактического визита было установлено, что имеются дефекты покрытия потолка (следы течи) по периметру в блоке Б 2 этаж, в группах №12, № 13, имеется течь с вентиляционного короба, что является нарушением п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	При выявлении течи 15.11.2023г. на потолке, направлено письмо от 15.11.2023г. № 457 в МКУ СЕЗ о проведении обследования и выяснения причины течи. 29.11.2023г. при обследовании специалистами МКУ СЕЗ выявлено, что на плите покрытия вокруг фанового стояка наблюдается вздутие окрашенного слоя, следы затекания с кровли. Фановые стояки находятся в исправном состоянии, без трещин и сколов. Рабочим по комплексному обслуживанию здания проведены внутренние отделочные работы по зачистке следов протекания, выравниванию слоя шпаклевки и покраска потолка.	Исполнено.

И.о.заведующего



К.С.Гаджиева